

RAG.271.3.2020.BM

Opole, dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: Termomodernizacji budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu przy ul. Małopolskiej 20A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), nazywanej w dalszej części Prawem.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), nazywanej w dalszej części Prawem Zamawiający wprowadza w dokumentacji technicznej - Projekcie budowlanym i wykonawczym termomodernizacji budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu przy ul. Małopolskiej 20A, stanowiącym załącznik do SIWZ, następujące zmiany:

1. W rozdziale 5 Projektu budowlano – wykonawczego – Projektowane rozwiązania techniczne, pkt 5.3 – Docieplenie ścian i stropodach, zgodnie z obowiązującymi parametrami dotyczącymi izolacyjności cieplnej przegród wprowadza się następujące zmiany dotyczące przyjętych materiałów ociepleniowych:
 - Sz-2 ściana zewnętrzna:
wprowadza się dla styropianu gr. 14cm współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,034$ W/mK zamiast współczynnika $\lambda = 0,042$ W/mK.
 - Sz-2.1 docieplenie stropu nad wejściem głównym do budynku:
wprowadza się styropian gr. 16cm, $\lambda = 0,032$ W/mK zamiast styropianu gr. 14cm, $\lambda = 0,04$ W/mK.
 - Sz-3 docieplenie stropodachów:
wprowadza się wełnę mineralną gr. 25cm o współczynniku $\lambda = 0,042$ W/mK zamiast wełny mineralnej gr. 20cm o współczynniku $\lambda = 0,042$ W/mK.
2. W rozdziale 5 Projektu budowlano – wykonawczego – Projektowane rozwiązania techniczne, pkt 5.4 – Pozostałe prace budowlane: wymiana stolarki okiennej:
wprowadza się $U=0,9$ W/m²K zamiast $U=1.1$ W/m²K.


**Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Opolu**
mgr Małgorzata Kozak