

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej oraz chodników do budynków stanowiących własność Gminy Opole

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania, jakie wpłynęło w dniu 15.09.2015r. od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego oraz dokonuje zmian w treści SIWZ.

Pytanie

W pozycji przedmiaru nr 11 zagospodarowanie terenu, ujęto wykonanie odwodnienia liniowego betonowego 100x14x14 o długości łącznej 36,00 m. W związku z brakiem uszczegółowienia prosimy o wyjaśnienie jakiego typu korytka należy ująć w ofercie, z jakiej klasy rusztem, ewentualnie prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunku szczegółowego.

Odpowiedź:

Należy ująć korytka z betonu C40/50 Klasy D400 obciążenie 400KN. Zamawiający przyjął korytka Hauraton - typ FASERFIX BIG BL.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2.7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres rękojmi za wady trwa 36 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ, które należy uwzględnić składając ofertę. Zmiany te nie prowadzą jednak do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie powodują, iż konieczny staje się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego Zamawiający nie jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert.

*Podpisała
Zastępca Dyrektora Miejskiego
Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu
Mirosława Krysta*