

Urząd Miasta Opola
Sekretariat 2

Wpłynęło 2019-05-07 (650)

Nr pisma 391

Podpis *Przemysław Pytlik*

BRM.0003.16.2019

Opole, dnia 26.04.2019 r.

Urząd Miasta Opola
Biuro Rady Miasta

Wpł. 2019-05-07 (302)

BRM. może dotrzeć do rejestru

BRM
Pan Przemysław Pytlik
Radny Miasta Opola

Dotyczy : naprawy nawierzchni ulicy Kościuszki – cz.II

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11.04.2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że na prośbę Wykonawcy przełożył termin przeglądu gwarancyjnego na dzień 12.04.2019 r.

Podczas przeglądu stwierdzono ubytki spoiny żywicznej wokół kostek kamiennych 16x16 oraz wypadnięcie miejscowe kostki mozaikowej.

Powyższe usterki zostaną usunięte do 15.05.2019 r.

Wypadanie spoiny żywicznej jest procesem naturalnego zużywania się nawierzchni związanej z ruchem pojazdów i wymaga okresowego uzupełnienia.

Widoczne ubytki (wyłuszczenia) kamienia są procesem naturalnym i występują w miejscach pęknięcia w najsłabszych strukturach kostki. Przy kostkach łamanych płaszczyzny przełomu powstają w takich właśnie miejscach. Obecnie powstałe wyłuszczenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników ruchu. W przypadku większych uszkodzeń (pęknięć przez całą strukturę kostki) będą one wymieniane.

W załączeniu – protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 12.04.2019 r.

z up. Prezydenta Miasta
M. Stelnicza
Małgorzata Stelnicza
Z-ca Prezydenta Miasta

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta
3. Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1
DYREKTOR 74 69 74 09, sekretariat@mzd.opole.pl

mgr inż. Teresa Sobel-Wiej