



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

Opole, dnia 14 lipca 2020 r.

GL.ZUZ.3.4210.154m.2020.KR

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.) , informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika, działającego w imieniu Gminy Opole, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN dla zasilania terenu WSSE we Wrzoscach w rejonie obwodnicy Północnej i ul. Wrocławskiej w Opolu” w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm² przewiertem sterowanym w rurze ochronnej DN 160 na głębokości min. 1,0 m, pod przepustem cieku Bródek w km **4+500**, na działkach nr **486/2** am 5, **335/160** i **451** am 2 obręb Wrzoski.
2. Pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm² przewiertem sterowanym w rurze ochronnej DN 160 na głębokości min. 1,1 m, pod dnem rzeki Prószkówka w km **11+700** na działkach nr **1181/15** am 4, 657/113, 1128/124, 654/48 am 5 obręb Bierkowice.

Z-CĄ DYREKTORA
Abdullah Al-Selwi