

**OPOLE**

Prezydent Miasta Opola

Urząd Miasta Opola
Sekretariat 2

Wpłynęło 2021-04-23 (650)
Nr pisma 739
Podpis Wpływ + 2021.04.23

Opole, dnia 21.04.2021 r.

BRM.0003.44.2021

TU.4210.1.10.2017.GCh.2021.103

Urząd Miasta Opola
Biuro Rady Miasta

Wpł. 2021-04-23 (759)
Nr pisma 739
Podpis Inne dotyczy do rejestru

Pan
Sławomir Batko
Radna Miasta Opola
Rynek – Ratusz
45-015 Opole

Odpowiadając na Pana interplację w sprawie „Zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie” informujemy, że:

1. Czy w trakcie prac polegających na przebicciu tunelu pod nasypem kolejowym doszło do błędu ze strony firmy wykonującej prace?

Wykonawca wykonywał roboty przeciskowe zgodnie z projektem wykonawczym oraz „Projektem technologicznym przecisku obiektu T-1 pod linią kolejową”. Uszkodzenia peronu powstały podczas prowadzonych robót przeciskowych, gdy na krawędzi zabezpieczeń przecisku i żelbetowego noża w warstwach niejednorodnych nasypów niekontrolowanych miąższości 2,5-3,5m złożonych z średniozagęszczonych piasków średnich, miejscami luźnych, z domieszkami drobnofrakcyjnego gruzu ceglanego oraz żużla, soczew gliny i ilów plastycznych, a w spągu z warstwy gruntów organicznych, doszło do ich samoistnego odspojenia i obsypania z rejonu pod peronem. Spowodowało to powstanie w tym miejscu kawerny, zapadnięcia latarni oraz nawierzchni przedmiotowego peronu.

2. Czy wpłynie to na tempo prac i wydłuży termin ich ukończenia? Jeżeli tak, to jaki jest szacowany okres?

Uszkodzenie peronu nie ma bezpośredniego wpływu na tempo prac przeciskowych, ani nie powoduje wydłużenia terminu ich zakończenia. Ustalono, że roboty naprawcze będą prowadzone po zakończeniu przecisku.

3. Czy może to spowodować roszczenia finansowe ze strony PKP PLK lub będzie wymagać naprawy szkód?

Powstała szkoda wymaga naprawienia przez Wykonawcę robót. Do chwili obecnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie wpłynęło żadne, związane z przedmiotową szkodą, roszczenie finansowe.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Zastępca Prezydenta Małgorzata Stelnicka

(dokument podpisany elektronicznie przy użyciu
certyfikowanego podpisu elektronicznego)

DYREKTOR

mgr inż. Teresa Sobel-Wiel

Pismo sporządził: MZD w Opolu, sekretariat@mzd.opole.pl; tel. 77/469 74 00

Urząd Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, tel.: +48 77 45 11 800, fax: +48 77 54 11 322
Regon: 000584805 NIP: 754-00-24-002 urząd@um.opole.pl www.opole.pl