



**OPOLE**

Prezydent Miasta Opola

BRM.0003.120.2021

Urząd Miasta Opola  
Sekretariat 2

Wpłynęło 2021-08-25 (650)

Nr pisma *BRM.0003.120.2021*

Podpis *905*

Opole, dnia 24.08.2021 r.

Urząd Miasta Opola  
Biuro Rady Miasta

Wpł. 2021-08-25 (759)

Nr pisma *BRM: proszę dotrzeć do rejestru*

Podpis *do rejestru*

*BRM*

Radna Miasta Opola  
Elżbieta Kurek  
Rynek - Ratusz  
45-015 Opole

**Dotyczy: Centrum Przesiadkowego Opole Zachodnie**

W odpowiedzi na Pani interpelację Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że przyjęte rozwiązania projektowe są zgodne z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi. W związku z powyższym nie będą one stanowiły barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przyjęto następujące rozwiązania projektowe:

- Wysokość krawężników nad jezdnią wynosi standardowo -12 cm.
- W miejscach przejść dla pieszych -2 cm.
- W miejscach przejazdów rowerowych -0 cm.
- Na peronach przystanków autobusowych wysokość krawężnika wynosi -16 cm co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z autobusu.

Podkreślamy również, że została zaprojektowana zieleń w postaci krzewów i drzew w następujących ilościach:

- 2400 krzewów
- 100 drzew (lipa, klon)

z up. Prezydenta Miasta Opola

Zastępca Prezydenta Małgorzata Stelnicka

*mg* **DYREKTORA**

*mg* inż. **Piotr Rybczyński**

Urząd Miasta Opola,

Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, tel.: +48 77 45 11 800, fax: +48 77 54 11 322  
Regon: 000584805 NIP: 754-00-24-002 [urząd@um.opole.pl](mailto:urząd@um.opole.pl) [www.opole.pl](http://www.opole.pl)