

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole  
tel.: +48 77 889 90 00, fax: +48 77 889 82 54

**Adres do korespondencji:**

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Oleska 3, 45-052 Opole  
info@tauron-dystrybucja.pl



Opole, dnia 12.05.2015 r.  
TD/OOP/OMD/2015-04-28/0002398  
Barcode: 1003984052

**Pracownia Projektowa „PARK” s.c.**  
**ul. Powstańców Śląskich 6**  
**45-086 Opole**

**Dotyczy: projektu budowy parkingu przy Alei Wincentego Witosa nr 20-24 w Opolu.**

Odpowiadając na pismo ZI. Nr MZD/TP2/454.2.7.2015/6 z dnia 28.04.2015r oraz w nawiązaniu do pisma TD/OOP/OMD/2015-03-26/0002956 z dnia 09.04.2015r TAURON Dystrybucja S.A. wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie zabezpieczenia kabla SN.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionego kabla należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Oddział w Opolu, ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole, tel. 778898652.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1  
Kopia: OMD3

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Opolu  
Wydział Dokumentacji  
Pełnomocnik  
*Ireneusz Kaczmarek*

Projektowane drogi manewrowe z kostki betonowej

Proj. stanowiska postojowe z kostki betonowej

Proj. krawężniki betonowy 15 / 30 cm

Projektowana zieleni niska

Projektowany chodniki z kostki bet. betonowej

Proj. odwodnienie liniowe FaserfixSuper 100, 150 KS

Proj. przykanaliki PVC 160 mm

Istn. kanal odczyszczowy PVC 200mm

Istn. studnia rewizyjne

Proj. rury osłonowe A160 PS na kablu sn

Drzewa istniejące/projektowane

Kłody spadków poprzecznych



Proj. rzędné

Proj. warstwie o skoku 10 cm

Przekroje konstrukcyjne

Granice działek gruntowych

Nr działek objętych opracowaniem



INWESTOR:	Miejski Zarząd Dróg w Opolu
OBIEKT I ADRES:	Parking przy Alei Wincentego Wilosa nr 22-24 w Opolu
TEMAT:	Projekt budowlany Plan zagospodarowania terenu
Projektant:	inż. Piotr Kopyta Op. nr. MZD/P/14K/14/88
Projektant:	inż. Adam Kulejewski uzw. nr. 5477/03
Data: III.2015	zlec. - MZD/TPD/454.2.7.2015
	Strona 1 z 50



Vertical text on the right edge: s c t i m