

Z.U.G. "Grunt" s.c.
ul. Grunwaldzka 3a
45-054 Opole

**Badanie
modulu dynamicznego
wg.
TP BF-StB czesc B 8.3**

"DROMBUD" s.c.
ul. Szafirowa 5
45-425 Opole

Nazwisko	"DROMBUD" s.c.
Projekt	Opole ul. Spychalskiego - Poszerzenie jezdni na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6
Numer	Z-4223
Nr. fabryczny	3101
Wykonawca	Michał Golińczak

Lp.	data / godz.	punkt pomiarowy	osiadanie wart.pojedyn [mm]	osiadanie wart.srednia [mm]	Evd MN/m ²	Ev2 uwaga
1	11.12.2015/10:15	otw. 1 / gł. 0,5 m ppt. / nN(Ps,C,KWm,Żl)	1,174 1,183 1,192	1,183	21,80	43MN/m ²
2	11.12.2015/10:28	otw. 1 / gł. 0,8 m ppt. / nN(Gp//Gz+C)	1,915 1,981 1,990	1,962	11,53	<30MN/m ²
3	11.12.2015/11:33	otw. 2 / gł. 0,5 m ppt. / nN(Pszagl,C,Kwm,Gr+Gb)	1,370 1,371 1,318	1,351	17,1	34MN/m ²
4	11.12.2015/11:52	otw. 2 / gł. 0,8 m ppt. / nN(Gp+Gb)	2,417 2,398 2,446	2,420	9,27	<30MN/m ²
5	11.12.2015/12:59	otw. 3 / gł. 0,5 m ppt. / nN(Ps,Ż,C,Gr,Gp)	1,337 1,337 1,299	1,310	17,31	34MN/m ²
6	11.12.2015/13:17	otw. 3 / gł. 0,8 m ppt. / nN(Gp,Gpz,Gpi,C,Gr)	1,781 1,625 1,634	1,680	13,9	<30MN/m ²
7	11.12.2015/14:02	otw. 4 / gł. 0,5 m ppt. / nN(Ps,Ż,C,Gr,KWm+Gb)	0,694 0,673 0,660	0,676	33,28	66,5MN/m ²
8	11.12.2015/14:02	otw. 4 / gł. 0,8 m ppt. / nN(C,Gr,Ps)	1,427 1,365 1,342	1,378	16,33	32,5MN/m ²

Zał. Nr 06