

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616



WYSŁANO

2017 -03- 1 3

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Opole, Oleska 3

Opole, dnia 13-03-2017r.

SILESIA Engineering sp. z o.o.
ul. Rolnicza 1b
42-400 Zawiercie

Barcode: 1009651363

TD/OOP/OME1/2017-03-13 / 0000001

dotyczy: uzgodnienia projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem Inwestora

Odpowiadając na pismo o znaku 067/SE/PW/2017 z dnia 28-02-2017r. informujemy, że dostarczony projekt wykonawczy został sprawdzony w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OOP/OME1/1006464060/2016 z dnia 18-04-2016r.

Tytuł: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – przebudowa linii napowietrznej SN”.

Biuro projektowe: SILESIA Engineering sp. z o.o., 42-400 Zawiercie ul. Rolnicza 1b

Projektant: inż. Zbigniew Śleziona

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Opolu, 45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66

Data opracowania projektu: grudzień 2016r.

Przedłożony do uzgodnienia projekt uzgodniono z uwagami:

1. Projekt uzupełnić o obliczenia sprawdzające wytrzymałość słupa nr 233/00/46 ze względu na dużą różnicę pręśń sąsiadujących.
2. Projekt należy uzupełnić o schemat przebudowy linii napowietrznej SN
3. Należy poprawić opisy typów słupów na planie przebudowy linii napowietrznej SN i w części opisowej projektu, aby opisy były jednakowe.

Ponadto informujemy, że:

1. przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
2. niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,
3. niniejsze uzgodnienie należy dołączyć do wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
4. jeden egz. dokumentacji zatrzymujemy.

Kopia: OME1

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Eksploatacji
Pełnomocnik

Marek Maciejewski