



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdżol  
Plebiscytowa 106  
45-360 Opole  
Nip: 754-108-31-07  
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH  
W OPOLU

Wpływ 2017 -09- 2 9

**Opinia OP/219/2017** Nr pisma .....

Odbiorca: <b>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu</b>	Data wystawienia: <b>2017.09.29</b>
Adres: <b>ul.Obr.Stalingradu 12/2</b> <b>Opole</b>	Podpis .....

**Sporządzona w celu:**

Ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo wentylacyjnych do przewodów kominowych.

**Stwierdza się co następuje:**

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 2 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni jest o powierzchni chłonnej prawidłowej. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 2 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna winna być o powierzchni 196cm<sup>2</sup> wolnego przekroju (netto). Piecyk gazowy CWU w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 2 jest prawidłowo podłączony do przewodu kominowego. Nawiew w drzwiach do pomieszczenia łazienki prawidłowy. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu piwnicy-kotłowni mieszkania nr 2 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna winna być o powierzchni 196cm<sup>2</sup> wolnego przekroju (netto). Do pomieszczenia kotła CO węglowego wykonać nawiew zewnętrzny zgodnie z przepisami. Uszczelnić rurę łącznikową od piecyka gazowego CWU przy piecyku gazowym w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 2.

**W mieszkaniu nr 2 istnieje możliwość zainstalowania kotła CO gaz.**

Inne uwagi: Wyremontować kominy ponad dachem. Zgnite ławy kominarskie. Maszt antenowy mocowany do komina winien być na obejmach. Do mieszkania należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji i spalania przez zainstalowane w mieszkaniu urządzenia grzewcze.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdżol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
04-10-2017


INSPEKTOR

Bogusława Silska


MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do Rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 710  
Drożdżol Waldemar

Obr. Stalingradu 12/2

pokój



kuchnia



łazienka

MISTRZ KOMINIARZ  
Wpisany do Rejestru KKF  
woj. opolskie pod nr 710  
Drożdżol Walden...

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
04-10-2017  
INSPEKTOR  
*[Signature]*  
Bogusława Siłska