



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdżol
Plebiscytowa 106
45-360 Opole
Nip: 754-108-31-07
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH
W OPOLU

Wpływ 2016 -01- 22

Nr pisma

Opinia OP/17/2016

Podpis

Odbiorca	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Data wystawienia:	2016-01-21
Adres:	ul.Podborna 25/lokal		
	45-057 Opole		
NIP:	7543078145		

Sporządzona w celu:
Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych

Stwierdza się co następuje:

W lokalu i pomieszczeniu WC brak wentylacji.
Brak wolnych przewodów kominowych na dokonanie jakiegokolwiek podłączeń do istniejących przewodów kominowych w lokalu.
Nawiew w drzwiach do pomieszczenia WC prawidłowy.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdżol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania


Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 710
Drożdżol Waldemar

Urząd Miasta Opola
Wydział Gospodarki Miejscowej i Komunalnej
za zgodność z oryginałem
18.01.16
data
Mistrz Kominarski

Strona: 1 Opinia OP/17/2016

Opinię sporządzono w oparciu o: ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U 207/03) ze zmianami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99), oraz stosowne przedmiotowe normy PN. Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : usługobiorcy i a/a



Podborna 25/lokal

Urząd Miasta Opola
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 za zgodność z oryginałem
 data: _____
 M. D. Pruselnik

MISTRZ KOMINIARSKI
 Wpisany do Rejestru KKF
 woj. opolskie pod nr 710
 Drożdżak Waldemar