

Studio STEROWIEC
Stanisław Puda
ul. Szymanowskiego Nr 5 m 2
w Opolu

OPINIA

Po zbadaniu przewodów kominowych oraz podłączeń stwierdzono, że w budynku przy ul. Sienkiewicza Nr 29 lokal użytkowy pion mieszkań Nr 2 poniżej podano stan faktyczny przewodów kominowych oraz podłączeń.

Pion kominowy I-szy przewód 2-gi wymiar przewodu kominowego przy wylocie na dachu h20,50x0,14x0,15

Pion kominowy II-gi przewód 1-szy h19,50x0,15x0,19.

Pion kominowy II-gi przewód 2-gi h19,50x0,15x0,19.

Wszelkie zmiany dotyczące podłączeń do przewodów kominowych należy uzgodnić ze wspólnotą mieszkaniową

ul. Sienkiewicza Nr 29

