



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdżol
Plebiscytowa 106
45-360 Opole
Nip: 754-108-31-07
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH
W OPOLE

Wpływ 2017 -09- 29

Opinia OP/219/2017 Nr pisma

Odbiorca	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Data wystawienia:	2017-09-29
Adres:	ul.Obr.Stalingradu 12/2	Podpis	
	Opole		

Sporządzona w celu:

Ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo wentylacyjnych do przewodów kominowych.

Stwierdza się co następuje:

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 2 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni jest o powierzchni chłonnej prawidłowej. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 2 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna winna być o powierzchni 196cm² wolnego przekroju (netto). Piecyk gazowy CWU w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 2 jest prawidłowo podłączony do przewodu kominowego. Nawiew w drzwiach do pomieszczenia łazienki prawidłowy. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu piwnicy-kotłowni mieszkania nr 2 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna winna być o powierzchni 196cm² wolnego przekroju (netto). Do pomieszczenia kotła CO węglowego wykonać nawiew zewnętrzny zgodnie z przepisami.

Uszczelnić rurę łącznikową od piecyka gazowego CWU przy piecyku gazowym w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 2.

W mieszkaniu nr 2 istnieje możliwość zainstalowania kotła CO gaz.

Inne uwagi: Wyremontować kominy ponad dachem. Zgnite ławy kominarskie. Maszt antenowy mocowany do komina winien być na obejmach. Do mieszkania należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji i spalania przez zainstalowane w mieszkaniu urządzenia grzewcze.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdżol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM
04-10-2017

INSPEKTOR


Bogusława Siłska

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 710
Drożdżol Waldemar


Strona: 1 Opinia OP/219/2017

Opinię sporządzono w oparciu o: ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U 207/03) ze zmianami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99), oraz stosowne przedmiotowe normy PN. Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : usługobiorcy i a/a

pokój



kuchnia



łazienka

MISTRZ KOMINIARZ
Wpisany do Rejestru KKF
woj. opolskie pod nr 710
Drożdżół Walden...

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM
04-10-2017
INSPEKTOR
Bogusława Siłska