



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdżol
Plebiscytowa 106
45-360 Opole
Nip: 754-108-31-07
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

Opinia OP/273/2017

Odbiorca: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Data wystawienia: 2017-12-15
Adres: ul.A.Krajowej 25/10 Opole	

Sporządzona w celu:

Wskazania przewodu kominowego na podłączenie
Dotyczy mieszkań nr 10,11.

Stwierdza się co następuje:

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 11 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni jest o powierzchni chłonnej prawidłowej. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu WC mieszkania nr 11 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu WC podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Nawiew w drzwiach do pomieszczenia WC prawidłowy. Zamurować otwór w przewodzie kominowym w pokoju.

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 10 podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki jest o powierzchni chłonnej prawidłowej. W drzwiach do pomieszczenia łazienki mieszkania nr 10 wykonać nawiew zgodnie z przepisami. Brak wentylacji w aneksie kuchennym (w przedpokoju) mieszkania nr 10. Piec kaflowy pokojowy w pokoju mieszkania nr 10 podłączony jest do przewodu kominowego prawidłowo.

W pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 11 i w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 10 istnieje możliwość zainstalowania kotła CO gaz, kondensacyjny.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdżol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 710
Drożdżol Waldemar




MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH
W OPOLU

Wpływ 2017 -12- 15

Nr pisma

Podpis

Wejście do klatki
A.Krajowej 25



UL.Arмии Krajowej 25/10 i 11

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 710
Drożdżol Waldemar