



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdźol  
Plebiscytowa 106  
45-360 Opole  
Nip: 754-108-31-07  
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

## Opinia OP/261/2017

Odbiorca: <b>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu</b>	Data wystawienia: <b>2017-12-01</b>
Adres: <b>ul.Zapolskiej 47/2</b> <b>45-057 Opole</b>	

### Sporządzona w celu:

Ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo wentylacyjnych do przewodów kominowych.

### Stwierdza się co następuje:

Piec kuchenny w pomieszczeniu kuchni i piec kaflowy w pomieszczeniu pokoju mieszkania nr 2 podłączony jest do wspólnego przewodu kominowego-co jest nieprawidłowe. Brak możliwości przełączenia jednego z piecy w mieszkaniu nr 2, ze względu na brak wolnych przewodów kominowych. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 2- brak komina na podłączenie.

Inne uwagi: Do mieszkania należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji i spalania przez zainstalowane w mieszkaniu urządzenia grzewcze.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdźol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia


MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do Rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 710  
Drożdźol Waldemar

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH  
W OPOLU

Wpływ 2017-12-05

Nr: .....  
Data: .....

Podpis: .....



Zapolskiej 47/2

MISTRZ KOMPLEKSOWY  
Wpisany do Rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 710  
*Drożdżol Waldemar*