Nr.:	1	2	3	4	5	6	7
Nazwa wyrobu:	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALU/SZKŁO bezp.	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALU/SZKŁO bezp.	DRZWI WEWNĘTRZNE Pełne, p.poż REI30 +odkopnik	DRZWI WEWNĘTRZNE Pełne, went. progowa +odkopnik	DRZWI WEWNĘTRZNE Pełne + odkopnik –	DRZWI WEWNĘTRZNE Pełne + odkopnik do pom wilgotnych	DRZWI WEWNĘTRZNE Pełne + odkopnik –
Symbol:	01.1+Dz1.1	01.2+Dz1.2	Dw 2	Dw 3	Dw 4	Dw 5	Dw 6
Schemat:			L / P Dw2	 L / P Dw3	L / P Dw4	 L / P Dw5	 L / P Dw6
Wymiary w świetle przejścia: S:	Fasada: 522 Drzwi: 100	Fasada: 522 Drzwi: 100	90	90	90	80/120+20	80
H:	303	220	303	220	205	205	205	205	205
----:	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Parter:	__	1 L	__	1 L	2 | 1	– | 2	1 | 1	– | 1	1 | –
__:	---	---	---	---	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –
__:	---	---	---	---	2 | 1	– | 2	1 | 1	– | 1	1 | –
Nawietrzak higrosterowalny:	T__1	T__1	T__1	T__1	---	---	---	---	---
	x	x	x	x	3	2	2	1	1
Uwagi:	światło przejścia: Lewe: 92cm(+) główne 122cm(+) pełne		światło przejścia: Lewe: 92cm(+) główne 122cm(+) pełne		otw: 105/210cm światło przejścia: Prawe: 90cm(+) Akustyczne: 42dB	otw: 105/210cm światło przejścia: Prawe: 90cm(+)	otw: 105/210cm światło przejścia: Prawe: 90cm(+)	otw: obmiar na miejscu światło przejścia: Prawe: 80cm(+)	otw: obmiar na miejscu światło przejścia: Prawe: 80cm(+)
								Patrz uwagi jak Dw–3 /dla pom mokrych/	

Skala 1:100

Uwagi:
-- Wszelkie prace montażowe (kotwy, łączniki, kleje) należy wykonywać sprzętem specjalistycznym w systemie Hilti, Ejot lub Promat. Urządzenia i narzędzia są opisane w materiałach technicznych i instrukcjami producentów jw.
-- Należy przestrzegać "uwag wykonawczych" zawartych w opisie technicznym i opisach branż.
-- Wszystkie wskazane z nazwy urządzenia, mater–iały, technologie należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt. 3 "Prawo Zamówień Publicznych" dopuszcza się składanie ofert równoważnych lub lepszych. Wariantowe stosowanie materiałów: Podane materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" wykonawca za zgodą inwestora ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" lub lepszy co do cech techniczno–jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Tryb zgłaszania zmian materiałowych i kryteria określa Inwestor w SIWZ.

Fasada 01.1:
– fasada INOX systemowe, pakiet dwukomorowy, 3 szybowy, szkło bezpieczne /patrz opis/, lakierowana proszkowo, nawietrzak okienny dla pom 4 i 6, mocowanie do ściany w systemie
– dokonać obmaru otworu na budowie,

Drzwi Dz1.1:
– drzwi INOX systemowe, osadzone na 3 zawiasach, okucia antywłamaniowe, lakierowane proszkowo,
– pakiet dwukomorowy, trzyszybowy, szkło bezpieczne, /patrz opis/, drzwi izolowane akustycznie,
– dokonać obmaru otworu na budowie,

Szczegół [B]
Skala 1:25



Uwaga:
Należy skoordynować prace zabudowy ścian i sufitów podwieszonych z zabudową fasady szklanej od frontu.

Fasada 01.1:
– fasada INOX systemowe, pakiet dwukomorowy, 3 szybowy, szkło bezpieczne /patrz opis/ lakierowana proszkowo, mocowanie do ściany w systemie,
– dokonać obmaru otworu na budowie,

Drzwi Dz1.1:
– drzwi INOX systemowe, osadzone na 3 zawiasach, okucia antywłamaniowe, lakierowane proszkowo,
– pakiet dwukomorowy, trzyszybowy, szkło bezpieczne, /patrz opis/, drzwi izolowane akustycznie,
– dokonać obmaru otworu na budowie,

– drzwi ALU systemowe, osadzone na 3 zawiasach, okucia antywłamaniowe
– drzwi wzmocnione, malowane proszkowo, kolor od strony pom 1
– dobrać do koloru sąsiednich drzwi.
– dokonać obmaru otworu na budowie,

– drzwi ALU systemowe, osadzone na 3 zawiasach, okucia wzmocnione,
– nawietrzak higrosterowalny w ramie drzwi, /patrz opis/
– dokonać obmaru otworu na budowie,

– drzwi ALU systemowe, osadzone na 3 zawiasach, okucia wzmocnione,
– nawietrzak higrosterowalny w ramie drzwi, /patrz opis/
– dokonać obmaru otworu na budowie,

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI

P.B i W przebudowy i remontu lokalu użytkowego MOPR w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 – "CENTRUM RE–Start"
Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
46–071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
Adres: Opole, ul. Sienkiewicza 29

Projektant: Architektura:
mgr inż arch Maria Stota – Puda
Opole 45–793 ul. Szymanowskiego 5/2
tel.: 077/4744–997, tel.kom.: 06000 71118
Uprawn. Nr. 23/86/Op , Izba: OP–0078
mgr inż arch Stanisław Puda

SKALA	DATA:	ETAP:	BRANŻA:	RYS. NR.
1:100	02.2018r	PBiW	Architektura	7/A

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"