



Usługi Kominiarskie Suchy Krzysztof
Rzymkowice 104
48-317 Korfantów
Nip: 7551813257
Tel: 518336205
Mistrz kominiarski: Krzysztof Suchy

Opinia OP/13/2018

Odbiorca: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ul Ozimska 19	Data wystawienia: 27.08.2018
Adres: ul.Kośnego 27/4	
NIP: 45-057 OPOLE	
7543078145	

Sporządzona w celu ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych i wyznaczenia przewodu dla zainstalowania w mieszkaniu kotła co-gazowego.

Zainstalować w pomieszczeniu kuchni kocioł centralnego ogrzewania gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i podłączyć go należy do przewodu kominowego nr 1.

Do przewodu kominowego, do którego podłączony będzie kocioł gazowy centralnego ogrzewania należy zainstalować wkład kominowy ze stali kwasowej zabezpieczający przewód kominowy przed destrukcyjnym działaniem spalin.

Do instalowanego kotła co-gazowego doprowadzić powietrze do spalania zgodnie z opracowanym projektem instalacji gazowej.

Do przewodu kominowego nr 9 podłączyć w pomieszczeniu kuchni kratkę wentylacyjną 14x21 cm typu otwartego.

Do przewodu kominowego nr 8 należy podłączyć w pomieszczeniu łazienki kratkę wentylacyjną 14x14 cm typu otwartego.

W drzwiach łazienki należy zainstalować kratkę nawiewną o powierzchni 220 cm².

Kratkę wentylacyjną zainstalowaną w łazience w przewodzie kominowym nr 4 należy zamurować.

Podłączenia do przewodów kominowych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w badanym pionie kominowym przedstawia szkic na odwrocie opinii.

Przed przystąpieniem do instalowania kotła centralnego ogrzewania powiadomić w/w Zakład Kominiarski.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Krzysztof Suchy

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKPSZ
pod numerem 0671
Krzysztof Suchy

Strona: 1 Opinia OP/13/2018

Opinię sporządzono w oparciu o: ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U 207/03) ze zmianami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99), oraz stosowne przedmiotowe normy PN. Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : usługobiorcy i a/a

