

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowyc

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTE

Legenda:

- proj. ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej prostopadłościennej 20x10x8 cm, kolor szary
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm (wyniesiony 3 cm w stosunku do nawierzchni ciągu pieszo - jezdneg
- proj. studnia chłonna śr. 1200 mm z płytą włazową ażurową (odprowadzenie wody opadowej do gruntu)
- proj. rura drenarska śr. 160 mm w oplocie
- granica pasa drogowego
- oś ciągu pieszo - rowerowego - proj. ściek z kostki granitowej

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Zwirki i Wigury 1/2
45-304 Nysa
601 505 734 604 939 665
arteriansa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440084

Inwestor:
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA ODWODNIENIA Z POPRAWĄ NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI UL. SZAFRANOWEJ W OPOLU

Przedmiot rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Stadium dokumentacji: Projekt Wykonawcz

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
500x297	październik 2018	1:500	S03	1	