

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Żwirki i Wigury 1 /2
48-304 Nysa
ADI.SZA.0184 NIM.WSP.MAG
arteriansa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363140254

Inkl. projektowo i wykonawczo w zakresie ochrony wodnej i higienowej.

Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole
Nazwa i adres obiektu:	BUDOWA ODWODNIENIA Z POPRAWĄ NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI UL. SZAFRANOWEJ W OPOLU
Przedmiot rysunku:	PROFIL PODLUŻNY RURY DRENARSKIEJ W OPLOCIE
Stadium dokumentacji:	Projekt Budowlany

Stanowisko	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
520x297	październik 2018	1:500 / 1:100	6	1	