

Opole, 20.07.2018r.

ITGK-RIK.7012.32.2018


**Pan**  
**Sebastian Celary**  
**ARTERIA S.C.**  
ul. Żwirki i Wigury  
48-304 Nysa

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2018r., w sprawie uzgodnienia projektu budowy drenażu oraz studni chłonnych w ul Szafranowej w Opolu, informuję, że przedstawione rozwiązania techniczne w zakresie odwodnienia opiniuję pozytywnie z uwzględnieniem nw. uwag:

1. Studnie chłonne należy zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę, beton min. B45.
2. Włazy studni należy projektować jako żeliwne ażurowe. Włazy mają spełniać warunki określone w PN-EN-124:2000 lub posiadać deklarację zgodności. Nie stosować pokryw włazów z zamknięciem na śruby typu imbus;
3. Należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne zezwalające na odprowadzanie wód do gruntu.

Jednocześnie informuję, że nawierzchnię drogi wewnętrznej należy uzgodnić w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

W załączeniu przesyłam 1 egz. uzgodnionego projektu zawierający opieczętowaną mapę.



Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki  
Komunalnej  
**Agnieszka Maślak**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a