



Opole 31.07.2018 r.

TT-461-257/18

Arteria S.C.
Infrastruktura Drogowa Sebastian
Celary, Zbigniew Reguła
ul. Żwirki i Wigury 1/2
48-340 Nysa

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Opolu, 45-594 Opole, ul. Firmowa 1.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. odpowiadając na pismo z dnia 11.07.2018r. informuje, że przedłożony projekt zagospodarowania (po dokonaniu korekty w dniu 30.07.2018r.) dla zadania pn.: „Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szarfanowej” (w zakresie kolizji z urządzeniami wod.-kan.) – **zaopiniowała pozytywnie**.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

- Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy poinformować o tym fakcie Dział Sieci Wodociągowej **tel.: 774435541/595** tut. Spółki oraz Dział Sieci Kanalizacyjnej **tel.: 774435662/664**.
- Spółka zastrzega sobie prawo uczestnictwa w przekazaniu placu budowy, rozpoczęciu robót, jak i w odbiorze końcowym.
- W pobliżu tj. w odległości mniejszej niż 1,0 m, od urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz **pod nadzorem Spółki**.
- Należy wykonać regulację skrzynek armatury na sieci wodociągowej dostosowując je do planowanych rzędnych nawierzchni oraz wszystkich zwieńczeń studni rewizyjnych zlokalizowanych w obrębie projektowanej nawierzchni.
- Koszty regulacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ponosi Inwestor.
- Nie wyklucza się wprowadzenia koniecznych zmian na etapie wykonawstwa w stosunku do zaopiniowanych rozwiązań.

Niniejsza opinia jest ważna przez okres dwóch lat.

Jeden egz. projektu jw. przedłożony do zaopiniowania pozostawiamy w archiwum Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o.

Załącznik:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu x 1 egz. (zwrot)
- 2) Faktura za uzgodnienie dokumentacji

Rozdzielnik:

- 1) Adresat x 1
- 2) TT a/a x 1

LZ

Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju

Lucjusz Adrian Stander