

OZNACZENIA I UWAGI:

11/1/L1/A1/K1/Z1/B2

- zabezpieczenie w złączu słupowym
- typ złącza słupowego
- typ oprawy oświetleniowej
- typ słupa
- faza
- numer słupa z oprawą

YKY 4x16 – linia kablowa nn

Z1 – złącze słupowe pojedyncze IZK

B2 – bezpiecznik topikowy o wkładce szybkiej –2A

20,8 m – przyblizona odległość pomiędzy słupami mierzona po trasie linii kablowej

SP – słup z oprawą oswietleniową

A1 – słup pojedynczy stalowy np. EUROPOLES CC 5m 60/115/3, 1:11 + fund. FP1 + zł.słupowe IZK

K1 – oprawa oświetleniowa ze źródłem LED typu np. SCHREDER TECEO S/5119/16 LEDS 600mA, kl.II, IP66, kąt nachylenia 5°

UWAGA: 1.W słupach oswietleniowych połączenia od złącza IZK do oprawy wykonać przewodem typu YDY 2x2,5.
2.Słupy oznaczyć paskiem koloru RAL 2004 umieszczonym nad tabliczką z numerem słupa.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
RENATA FIGURA
25-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20
TEL/FAX 77/4556606
email: renata.maria.figura@wp.pl

PRZEDMIOT RYSUNKU :

SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
45-594 OPOLE UL. FIRMOWA 1

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO POSESJI ALEJA SOLIDARNOŚCI 2-8 I UL. KOSZALIŃSKIEJ 21/23 W OPOLU Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

BRANŻA:	ELEKTR.	FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY	
WYKONAWCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ	NR EWID. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr LABUS	Inst. elektr.	109/89/Op	
SKALA:		NR RYSUNKU: E1	Data :	07.2018