



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdżol  
Plebiscytowa 106  
45-360 Opole  
Nip: 754-108-31-07  
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

## Opinia OP/241/2018

Odbiorca Adres:	<b>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu</b> <b>ul.O.Lwowskich 16/5</b> <b>45-057 Opole</b>	Data wystawienia: <b>2018-09-21</b>
--------------------	---	-------------------------------------

### Sporządzona w celu:

Ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo wentylacyjnych do przewodów kominowych.

### Stwierdza się co następuje:

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 5 podłączona jest do wspólnego przewodu kominowego razem z kratką wentylacyjną w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 2-co jest nieprawidłowe. Piec kaflowy w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 5 podłączony jest do przewodu kominowego prawidłowo. Przewód kominowy nr 6 jest przewodem kominowym wolnym, drożność przewodu kominowego 12 metrów od wylotu komina ponad dachem. Przewód kominowy może być wykorzystany na podłączenie urządzeń grzewczo wentylacyjnych po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. W pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 5 brak wentylacji-brak komina na podłączenie wentylacji. Nawiew w drzwiach do pomieszczenia łazienki mieszkania nr 5 prawidłowy.

Inne uwagi: Do mieszkania należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji i spalania przez zainstalowane w mieszkaniu urządzenia grzewcze.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdżol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSK.  
Wpisany do rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 710  
Drożdżol Waldemar


MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH  
W OPOLU

Wpływ 2018 -09- 21

Nr pisma .....

Podpis .....

pion m.nr 1,4



O.Lwowskich 16/5

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 710  
Drażdzyński Waldemar