



Kazimierz Łacny Usługi Kominarskie  
Dzierżona 5/6  
45-047 Opole  
Nip: 754-185-09-37  
Tel: 77/454-26-09  
Bank: PKO B.P. S.A. I O/Opole 51 10203668 0000 5802 0012 6797  
Mistrz kominarski: Kazimierz Łacny

## Opinia OP/65/2017

Odbiorca	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ul. Ozimska 19	Data wystawienia:	2017-10-09
Adres:	ul. Podhalańska 6/2 45-057 OPOLE		
NIP:	7543078145		

Dotyczy inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączonych do nich urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym Podhalańska nr 6 z uwzględnieniem mieszkania nr 6 które jest nie zamieszkałe.

Usytuowanie przewodów kominowych w poszczególnych pomieszczeniach i podłączenia do nich urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w badanym pionie mieszkań przedstawia szkic na odwrocie opinii.

Kocioł CO-etażowy na opał stały zainstalowany w piwnicy jest prawidłowo podłączony do przewodu kominowego dymowego.

Piecyk gazowy do podgrzewania wody użytkowej zainstalowany w łazience jest prawidłowo podłączony do przewodu kominowego spalinowego.

Zainstalowane kratki wentylacyjne w kuchni, łazience i kotłowni - piwnica podłączone są prawidłowo do przewodów kominowych i podczas kontroli wykazywały prawidłowy ciąg kominowy.


Nawiew w drzwiach do pomieszczenia łazienki prawidłowy

Przewody kominowe są drożne i mogą być używane zgodnie ze swoją funkcją.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Kazimierz Łacny

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do Rejestru KKP  
woj. opolskiej pod nr 646  
Kazimierz Łacny

