



Usługi Kominarskie Suchy Krzysztof
Rzymkowice 104
48-317 Korfantów
Nip: 7551813257
Tel: 518336205
Mistrz kominarski: Krzysztof Suchy

Opinia OP/16/2019

Odbiorca	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ul Ozimska 19	Data wystawienia:	15.04.2019
Adres:	ul.KOŚNEGO 27/7 45-057 OPOLE		
NIP:	7543009977		

Sporządzona w celu ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych w mieszkaniu nr 7 które jest niezamieszkałe :

Do przewodu kominowego nr 2 podłączona jest w pomieszczeniu kuchni kratka wentylacyjna 14x21 cm typu otwartego.

W kuchni zainstalowany jest piec grzewczy typu - żar który podłączony jest do przewodu kominowego nr 1 i jest w złym stanie technicznym nie nadaje się do użytkowania.

W pokoju zainstalowany jest piec grzewczy kafłowy który podłączony jest do przewodu kominowego nr 3 i jest w złym stanie technicznym nie nadaje się do użytkowania.

Pomieszczenie łazienki wydzielone jest poza mieszkaniem na strychu jak przedstawia szkic na odwrocie.

Do przewodu kominowego nr 8 należy podłączyć w pomieszczeniu łazienki kratkę wentylacyjną 14x14 cm typu otwartego.

Podłączenia do przewodów kominowych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w badanym pionie kominowym przedstawia szkic na odwrocie opinii.

Przed przystąpieniem do instalowania kratki wentylacyjnej powiadomić w/w Zakład Kominarski.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Krzysztof Suchy

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKPSZ
pod numerem 0671
Krzysztof Suchy
Suchy Krzysztof

