



Zakład Usług Kominarskich Waldemar Drożdźol  
Plebiscytowa 106  
45-360 Opole  
Nip: 754-108-31-07  
Tel: 77 4537310 e-mail kominiaarz@op.pl

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH  
W OPOLU

Wpływ 2019-06-10

Nr pisma .....

## Opinia OP/160/2019

Odbiorca Adres:	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ul.Dmowskiego 4/1 45-057 Opole	Data wystawienia: 10.06.2019
--------------------	--	------------------------------

### Sporządzona w celu:

Ustalenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo wentylacyjnych do przewodów kominowych.

### Stwierdza się co następuje:

Wentylacja w pomieszczeniu łazienki podłączona jest do przewodu kominowego prawidłowo (przewód kominowy nr 1). Wlot do przewodu kominowego nie jest uzbrojony w kratkę wentylacyjną. Kratka wentylacyjna winna być o powierzchni 196cm<sup>2</sup> wolnego przekroju (netto). Brak nawiewu w drzwiach do pomieszczenia łazienki- należy wykonać nawiew o powierzchni (0,022m<sup>2</sup>) -zgodnie z przepisami

Piec kaflowy pokojowy w pokoju mieszkania nr 1 podłączony jest do wspólnego przewodu kominowego z piecem kaflowym pokojowym w mieszkaniu nr 2 (grzałka elektryczna) co jest prawidłowe (przewód kominowy nr 4).Piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 1 podczas sprawdzania nie wykazywał ciągu-brak możliwości sprawdzenia drożności przewodu kominowego ze względu na brak dojścia do komina na dachu.

### Uwagi:


W mieszkaniu brak pomieszczenia kuchennego.  
Do mieszkania należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji i spalania przez zainstalowane w mieszkaniu urządzenia grzewcze.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Waldemar Drożdźol

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do Rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 710  
Drożdźol Waldemar



Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg

MISTRZ KOMINIARSK.  
Wpisany do Rejestru KKP  
wej. gdańskie pod nr 710  
*Drożdżol Waldemar*

ul. Dmowskiego 4/1